



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-346/2005

ÉME

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**A termék megnevezése: Aereco gyártmányú VBP típusú
kisnyomású huzatfokozó ventilátor**

**Kérelmező: Aereco Légtechnikai Kft.
1087 Budapest, Kerepesi út 27/A.
mint a termék forgalmazója**

Az Építőipari Műszaki Engedély jogosultja a kérelmező

Az építési termék alkalmazási területe:


**Az Aereco gyártmányú VBP típusú kisnyomású huzatfokozó ventilátor
felhasználható családi házak, társasházak, intézmények gravitációs szellőzőkürtőire
huzatfokozónak.**


A termék megnevezése és azonosító jelölése (fajtája, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

Ventilátorok (SZRJ.: 5.9.1.)

Az ÉME 2010. november 30.-ig érvényes

Budapest, 2005. november 14.




(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Ez az építőipari műszaki engedély 5 oldalt tartalmaz.

Gyártási helyek: Aereco S.A.
9, allée du clos des charmes – COLLEGIEN
- 77 615 Marne la Vallée cédex 3 - FRANCE

A mellékletek felsorolása: –

I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1. Ezt az ÉME -t az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. állította ki.
– az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet,
– a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölés,
– az ÉME-vel azonos jelzetű, a Kérelmező számára átadott **Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben** részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján.
2. Az ÉME jogosultja – az a természetes vagy jogi személy, aki (amely) közvetlenül vagy képviselője útján kérte, és aki részére az ÉMI Kht. kiállította az ÉME-t - felelős azért, hogy a termék megfeleljen az ÉME előírásainak, továbbá, hogy a felhasználó minden információt megkapjon, amely a tervezett célra való felhasználáshoz szükséges.
3. Az ÉMI Kht. – mint jóváhagyó szervezet - jogosult annak ellenőrzésére, hogy az ÉME előírásait betartják. Az utóellenőrzést az ÉMI Kht. – a kérelmező költségére – laboratóriumban, gyártási helyen vagy a kérelmező telephelyén végezheti.
4. ÉME-t kizárólag annak jogosultja használhatja fel műszaki specifikációként a megfelelőség igazolás kiállításához. Az ÉME jogosultja azt nem ruházhatja át másra. Az ÉME csak a feltüntetett gyártási helyeken előállított termékekre vonatkozik.
5. Ha az ÉME érvényességi idején belül honosított harmonizált európai szabványt adnak ki a termékre, a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet értelmében az ÉMI Kht-nak az ÉME-t vissza kell-e vonni a közzétételt követő egy éven belül, kivéve, ha a termék a szabványban foglalttól lényegesen eltér.
6. Az ÉMI Kht. visszavonhatja a termékre vonatkozó ÉME-t, ha az utóellenőrzés nem végezhető el, vagy az ellenőrzés eredménye nem megfelelő, vagy a termékről kiderül, hogy a tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az ÉME jogosultja köteles bejelenteni, ha a termék jellemzői vagy a gyártási körülmények megváltoznak. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy az ÉME továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni az ÉME visszavonása mellett. Ha ennek eldöntéséhez vizsgálatokra van szükség, az ÉMI Kht. erre az időre felfüggesztheti az ÉME érvényességét.
7. Az ÉME-t az ÉMI Kht. magyar nyelven, és a kérelmező igénylése alapján, angol, német vagy francia nyelvű hiteles fordításban adja ki.
8. Az ÉME-t csak teljes terjedelmében lehet másolni, vagy más adathordozón közreadni. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. írásos hozzájárulása szükséges. Kivonatos közlés esetén ezt a tényt fel kell tüntetni. A reklám ismertető szövege és ábrái nem lehetnek ellentétben az Építőipari Műszaki Engedély tartalmával, és nem adhatnak okot félreértésre.

9. Az ÉME, mint műszaki specifikáció, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. egészségügyi, építési hatósági), tanúsítványokat (pl. Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítványt, termék megfelelőség igazolást).

10. Az ÉME alapján kiadott megfelelőség igazolás nem jogosítja fel sem a gyártót, sem a forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

II. AZ ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLYRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

1. A termék és a termék tervezett felhasználásának leírása

A termék alkalmazási területe gravitációs szellőzés javítása:

- Gravitációs szellőzőkürtőre huzatfokozónak
- Családi házakon
- Társasházak gyűjtőkürtős szellőzőkürtőire, vagy egyedi kürtőinek közösített kivezetésére
- Oktatási és egészségügyi intézmények szellőzőkürtőinél
- Maximum 7 szellőztetett szinthez

2. Termékjellemzők és vizsgálati eljárás

2.1. Mechanikai ellenállás és stabilitás

A termék beépítésekor a gyártó útmutatása szerint kell eljárni. A felhasznált anyagok és az alkalmazott vastagság megfelelő mechanikai ellenállást biztosít.

Alkalmassági követelmények

Termékjellemzők és mértékegységeik	Követelményérték tűréshatárokkal	Vizsgálati/értékelési módszer
légttechnikai tulajdonságok, ventilátor jelleggörbe	igazolás a típusorozatra vonatkozó jelleggörbékről, gyártmányismertetővel való egyezés	műbizonylat ellenőrzése, laboratóriumi mérések
kialakítás	az ÉMI Kht.-hez benyújtott gyártmányismertetővel való egyezés	szemrevételezés
megjelölés	azonosíthatóság: <ul style="list-style-type: none"> - A gyártó megnevezése, jele - A termék megnevezése - A motor névleges feszültsége és áramfelvétele - A termék kódja - A termék típusjele 	szemrevételezés

3. A megfelelőség értékelése

3.1. A megfelelőség igazolás módozata

A 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 4. sz. melléklet szerinti:
ii) második lehetőség szerinti szállítói megfelelőségi nyilatkozatot (3) kell mellékelni.

3.2. A gyártó és a kijelölt szervezet feladatai

Az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása.

3.2.1. A gyártó feladatai

A gyártó üzemében saját gyártásellenőrzést kell végezni és meg kell teremteni az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. Saját gyártásellenőrzés alatt a termelésnek a gyártó által végzendő folyamatos felügyelete értendő, mellyel biztosítja, hogy az általa előállított építési célú termék megfelel a jelen Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) rendelkezéseinek.

3.2.2. A kijelölt szervezet feladatai

– a termék első típusvizsgálata

4. Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas

4.1. Gyártás

A szerkezetek kialakításában, gyártásában az alkalmazott technológiában, vagy anyagokban bekövetkezett változások bármelyike esetén a megváltozott rendszer vonatkozásában újabb alkalmassági vizsgálat elvégzése szükséges.

4.2. Beépítés

A terméket a gyártó által készített és az ÉMI Kht.-hez benyújtott beépítési utasítás szerint kell beépíteni.

A termék maximum 7 szellőztetett szinthez használható.

Csak a dokumentációban feltüntetett tápegységek használhatók a termék áramellátásához.

A termék nem alkalmazható kéményekhez.

Ha a lakások helyiségeiben kéménybe kötött, nyílt égésterű atmoszférikus tüzelőberendezéseket alkalmaznak, a szellőzőkürtőre kötött készülék mesterséges huzata égéstermék visszaáramlást okozhat, ezért ilyen lakásokba csak akkor szerelhető, ha a tüzelőberendezések olyan reteszeléssel rendelkeznek, ami megakadályozza a ventilátor és a tüzelőberendezés egyidejű üzemét.

5. Ajánlások a gyártó részére

Az azonosíthatóság miatt a termék megjelölése szükséges, a terméken szerepeljen:

- A gyártó megnevezése, jele
- A termék megnevezése
- A motor névleges feszültsége és áramfelvétele
- A termék kódja
- A termék típusjele

5.1. Ajánlások a csomagoláshoz, szállításhoz és raktározáshoz

A csomagolás, tárolás és szállítás során biztosítsa a termékek épségét, amíg azok a felhasználóhoz nem jutnak.

A csomagolás tartalmazza a gyártmányismertetőt és beépítési útmutatót is.

5.2. Ajánlások a használathoz, a karbantartáshoz és a javításhoz

A termék rendeltetésszerű használat mellett javítást nem igényel.

6. Utóellenőrzések


Az ÉME érvényességi ideje alatt két alkalommal kell utóellenőrzéseket végezni:

2007-ben és 2009-ben.

Az utóellenőrzés elvégzése vonatkozó megbízást első ízben **2007. december 31.-ig** kell az ÉMI Kht részére elküldeni. Az utóellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén az ÉME hatályát veszti, és az ÉMI Kht. törli az érvényes Építőipari Műszaki Engedélyek adatbázisából.



Oskó József
témafelelős



Haszmann Iván
a Gépészeti és Energetikai
Tudományos Osztály vezetője